

北师大长沙附属学校空港城校区第三期空调采购及安装项目修改公告

(招标编号：HNXZ-2021-CSX-XMZB-0610)

一、内容：

详见公告正文。

延期开标：2021-09-18 14:00:00

二、监督部门

本招标项目的监督部门为自行监管。

三、联系方式

招 标 人：长沙县星城思润教育产业投资有限公司

地 址：长沙县星沙街道东升路52号

联 系 人：何女士

电 话：0731-84098125

电子邮件：/

招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询有限责任公司

地 址：长沙市东二环一段1139号湖南国际商务中心2楼

联 系 人：邹琦

电 话：0731-85181563

电子邮件：/

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目



招标人或其招标代理机构：_____ (盖章)



北师大长沙附属学校空港城校区

第三期空调采购及安装项目修改公告

湖南省湘咨工程咨询有限责任公司受长沙县星城思润教育产业投资有限公司的委托，对其北师大长沙附属学校空港城校区第三期空调采购及安装项目进行公开招标采购，于2021年08月16日发布公告，现采购需求及预算发生修改，如下：

1、原公告及文件

采购项目预算：1520940元

现更正为：

采购项目预算：1518385元

2、原公告及文件

项目清单及技术规格要求

设备清单

序号	楼栋名称	楼层	机型	数量	单位	备注
1	小学教学楼A栋	二层	72LW/	9	台	3P
2		三层	72LW/	9	台	3P
3		四层	72LW/	9	台	3P
4	初中部食堂		72LW/	3	台	3P
5	高中教学楼	一层	72LW/	16	台	3P
6	高中宿舍楼	一层	35GW/	37	台	大1.5P
7		二层	35GW/	48	台	大1.5P
8		三层	35GW/	48	台	大1.5P
9		四层	35GW/	48	台	大1.5P
10		五层	35GW/	48	台	大1.5P
11	教师公寓2#	一层	35GW/	27	台	大1.5P
12		二层	35GW/	30	台	大1.5P
13		三层	35GW/	30	台	大1.5P
14		四层	35GW/	30	台	大1.5P



15	体育中心	五层	35GW/	30	台	大1.5P
16		六层	35GW/	30	台	大1.5P
17			35GW/	11	台	大1.5P
18			72LW/	9	台	3P
19			120LW/	13	台	5P
20		铜管		根据设备安装所需	米	包干
21		不锈钢支架		根据设备安装所需	个	包干

设备主要技术参数

序号	空调规格	主要技术参数
1	规格：壁挂式 大1.5P 能效等级：≥3 级 冷暖类型：冷暖 变频/定频：变频	制冷量：≥3.3kW，制热量：≥4.4kW 制冷功率：≤1.1kW，制热功率：≤1.5kW 电辅加热：支持电辅加热，电源规格：220V/50Hz
2	规格：柜式 3P 能效等级：≥3 级 冷暖类型：冷暖 变频/定频：定频	制冷量：≥7.2kW，制热量：≥8.0kW 制冷功率：≤2.4kW，制热功率：≤3.2kW 电辅加热：支持电辅加热，，电源规格：380V/50Hz
3	规格：柜式 5P 能效等级：≥3 级 冷暖类型：冷暖 变频/定频：定频	制冷量：≥12.0kW，制热量：≥12.5kW 制冷功率：≤3.8kW，制热功率：≤4.0kW 电辅加热：支持电辅加热，电源规格：380V/50Hz

现更正为：

设备清单

序号	楼栋名称	楼层	机型	数量	单位	备注
1	小学教学楼A栋	二层	50LW/	9	台	2P
2		三层	50LW/	10	台	2P
3		四层	50LW/	10	台	2P



4	初中部食堂		72LW/	3	台	3P
5	高中教学楼	一层	72LW/	16	台	3P
6	高中宿舍楼	一层	35GW/	37	台	大1.5P
7		二层	35GW/	48	台	大1.5P
8		三层	35GW/	48	台	大1.5P
9		四层	35GW/	48	台	大1.5P
10		五层	35GW/	48	台	大1.5P
11	教师公寓2#	一层	35GW/	27	台	大1.5P
12		二层	35GW/	30	台	大1.5P
13		三层	35GW/	30	台	大1.5P
14		四层	35GW/	30	台	大1.5P
15		五层	35GW/	30	台	大1.5P
16		六层	35GW/	30	台	大1.5P
17	体育中心		35GW/	11	台	大1.5P
18			72LW/	9	台	3P
19			120LW/	13	台	5P
20		铜管		根据设备安装所需	米	包干
21		不锈钢支架		根据设备安装所需	个	包干

设备主要技术参数

序号	空调规格	主要技术参数
1	规格： 壁挂式 大1.5P 能效等级： ≥3 级 冷暖类型： 冷暖 变频/定频： 变频	制冷量： ≥3.3kW， 制热量： ≥4.4kW 制冷功率： ≤1.1kW， 制热功率： ≤1.5kW 电辅加热： 支持电辅加热， 电源规格： 220V/50Hz
2	规格： 柜式2P 能效等级： ≥3 级 冷暖类型： 冷暖 变频/定频： 定频	制冷量： ≥4.9kW， 制热量： ≥6.8kW 制冷功率： ≤1.6kW， 制热功率： ≤2.4kW 电辅加热： 支持电辅加热， 电源规格： 220V/50Hz

3	规格：柜式 3P 能效等级：≥3 级 冷暖类型：冷暖 变频/定频：定频	制冷量：≥7.2kW，制热量：≥8.0kW 制冷功率：≤2.4kW，制热功率：≤3.2kW 电辅加热：支持电辅加热，，电源规格：380V/50Hz
4	规格：柜式 5P 能效等级：≥3 级 冷暖类型：冷暖 变频/定频：定频	制冷量：≥12.0kW，制热量：≥12.5kW 制冷功率：≤3.8kW，制热功率：≤4.0kW 电辅加热：支持电辅加热，电源规格：380V/50Hz

3、开标地点变更为：长沙市东二环一段1139号湖南国际商务中心二楼开标室。

4、开标及投标截止时间

更正事项	更正前时间	更正后时间
开标时间	2021-09-06 14:00	2021-09-18 14:00
投标截止时间	2021-09-06 14:00	2021-09-18 14:00
缴纳保证金时间	/	/

5、其他补充事宜

无。

本修改公告为采购文件的组成部分，采购文件如涉及上述内容的应作相应调整和修改，若本更正公告与原采购文件内容有不一致之处，应以本更正公告为准。

各有关当事人对本更正内容有异议的，可以在本更正公告发布之日起7个工作日内以书面形式向政府采购代理机构或采购人提出质疑，逾期将依法不予受理。

6、采购项目联系人姓名和电话

采 购 人：长沙县星城思润教育产业投资有限公司



地 址：长沙县星沙街道东升路52号

电 话：0731-84098125

联系人：何女士

采购代理机构名称：湖南省湘咨工程咨询有限责任公司

电话：0731-85181563

联系人：邹琦

