

湖南省资水犬木塘水库工程灌区泵站主泵组、进出水阀门及附属设备采购（第
二次）澄清及修改通知[编号：第1号]
(招标编号：QMT/-088)

一、内容：

详见附件

二、监督部门

本招标项目的监督部门为湖南省水利厅水利工程建设处0731-85486100。

三、联系方式

招 标 人：湖南省水利发展投资有限公司犬木塘水库建设分公司

地 址：长沙市雨花区韶山北路 370 号省水利厅防汛楼 30 楼

联 系 人：陈先生

电 话：0739-5155377

电子邮件：qmtzhaobiao@126.com

招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司

地 址：长沙市芙蓉区东二环一段1139号湖南国际商务中心二楼2056室

联 系 人：袁军、鞠桔、王维宇、李超

电 话：0731-84447300-2457

电子邮件：155166835@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 袁军（签名）

招标人或其招标代理机构： _____（盖章）



湖南省资水犬木塘水库工程灌区泵站主泵组、进出水阀门及附属设备采购（第二次）澄清及修改通知

[编号：第1号]
(合同编号：QMT/-088)

各投标单位：

现将招标文件要求澄清问题的答复通知你们，见下内容。

1、问：招标文件供货要求（技术条款）P68页《阀门专用技术条款》，3.1.2供货范围（1）、（3）需要每台阀门都要配套提供用于阀门检查、维护、维修等所需的爬梯、检修平台、钢走道、扶手等附件等。

因本次供货的阀门是 DN600-DN1200mm，口径不大（工作人员站在地上就可以操作维护），且蝶阀不能在线维修，只能通过伸缩节的伸缩后拆除阀门移出管道，才能进行维修，如果安装带爬梯的检修平台，就不方便进行后续拆装维修。

建议取消配套爬梯、检修平台、钢走道、扶手等附件等。

答：这些用于阀门维护检修的设施将根据阀门供应商提供的图纸视阀门具体情况酌情增减，具体增减情况将在设计联络会上确定。投标人应考虑到这些设施增减包含的风险。

2、问：招标文件《技术文件第二次》的 3.10.1 备品备件中列明的每台蝶阀备品备件表如下：



3.10.1 备品备件

投标人应负责为本标书每个泵站提供如表 3-2 所要求的备品备件，其价格包括在投标总价中。备品备件应与阀门相同部件具有互换性，相同的材料和相同的制造工艺。

表 3-2 每台蝶阀备品备件表

序号	备品备件名称	单位	数量	备注
1.	各种规格的 O 型密封圈	套	5	
2.	活门轴头密封	套	5	
3.	活门周圈密封	套	5	
4.	活动密封环上的密封	套	5	
5.	接力器活塞密封	套	5	
6.	接力器活塞杆密封	套	5	

招标文件《分项报价表第二次》的表 2.9 列明每个泵站阀门所需备品备件分项报价表如下：

表 2.9 每个泵站阀门所需备品备件分项报价表									
序号	货物名称	产地	制造商	品牌	单位	数量	单价	合价	备注
1	备品备件				套	1			
1.1	各种规格的 O 型密封圈				套	5			
1.2	活门轴头密封				套	5			
1.3	活门周圈密封				套	5			
1.4	活动密封环上的密封				套	5			
1.5	接力器活塞密封				套	5			
1.6	接力器活塞杆密封				套	5			

.....

备注：1、以上指一个泵站所有阀门所需的备品备件数量；2、投标人推荐的水力控制阀的备品备件，在“投标人推荐的水力控制阀的备品备件（列明细项）”项下应列出细项及对应的细项报价。

以上招标文件所述备品备件范围描述不一致，请明确报价范围是每台蝶阀备品备件还是每个泵站阀门所需备品备件？

答：以上备品备件为每个泵站不同阀门所需要的全部备品备件，相同的阀门不



需要重复提供。

